

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Управления образованием  
ГО Красноуфимск  
от 17.06.2013г. №131

**Акт готовности образовательного учреждения в Свердловской области  
к 2013 / 2014 учебному году**

Полное наименование образовательного учреждения в Свердловской области (далее – ОУ):  
(в соответствии с уставом ОУ)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка –  
детский сад № 52

Год постройки здания \_\_\_\_\_ 1987

Юридический и фактический адрес:

(в соответствии с уставом ОУ)

Юридический адрес: 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица Берёзовая 8.

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица Берёзовая 8.

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Медведева Татьяна Михайловна, (8343 94) 9-24-58

Проверка готовности ОУ проведена в соответствии с Приказом МОУО Управление образованием  
городского округа Красноуфимск «О приеме муниципальных образовательных учреждений к  
новому 2013-2014 учебному году» от 17.06.2013г. № 131

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

комиссией в составе:

**Председатель комиссии:**

**Ладейщиков Ю.С.,** заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике  
(ФИО, должность)

---

**Члены комиссии** (указать ФИО, должность):

от органа управления образованием

заместитель председателя комиссии **Фрицко Ж.С.,** начальник МО  
Управления образованием

**Шадрина Л.А.,** начальник ХЭС МО Управления образованием

**Цыганов И.С.,** инженер по ОТ ХЭС МО Управления образованием

от администрации муниципального образования

**Тисленко В.И.,** председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму

**Стамиков В.Б.,** начальник Управления культуры

от Роспотребнадзора

**Токарев С.А.,** начальник Красноуфимского отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию)

от ОУУП и ПДН ММО МВД России

«Красноуфимский»

**Плотников А.А.,** инспектор по пропаганде, представитель ОГИБДД

**Колчанов Н.С.,** начальник ММО МВД России «Красноуфимский» (по  
согласованию)

от государственного пожарного надзора

**Варенцов А.Ю.,** начальник ОНД ГО Красноуфимск, МО  
Красноуфимский округ (по согласованию)

от ГО и ЧС

**Кардашин С.Н.,** главный специалист

от вневедомственной охраны

**Башкирцев В.А.,** начальник (по согласованию)

От ТКДН и ЗП

**Башкирцев Е.В.,** председатель (по согласованию)

от Управления муниципальным имуществом

**Ардашева Е.С.,** и.о. начальника отдела ОМС УМИ ГО Красноуфимск

прочие \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Приглашенные (по необходимости):**

от энерго- технадзора \_\_\_\_\_  
от профсоюзного органа Тарасова Л.В., председатель горкома профсоюзов

**Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность):**

от администрации учреждения Медведева Т.М., заведующий МАДОУ ЦРР детский сад 52  
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания  
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования Цыганов И.С., инженер по ОТ МО Управления образованием ГО Красноуфимск  
от хозяйственно-эксплуатационной службы \_\_\_\_\_

**Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения**  
(учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, причины, срок и условия повторной приемки):

Проверка принята без замечаний,  
фамилия инициалы

**Фиксация готовности ОУ к началу 2013-2014 учебного года:**

**Председатель комиссии** Ладейщиков Ю.С. Ладейщиков Ю.С. \_\_\_\_\_ ;

**Члены комиссии (ФИО, подпись):**

Грицко Ю.С. \_\_\_\_\_  
Цыганов И.С. \_\_\_\_\_  
Селиванов П.Н. \_\_\_\_\_  
Басанов А.А. \_\_\_\_\_  
Колесников В.А. \_\_\_\_\_  
Мамонтов С.И. \_\_\_\_\_  
Башкирцев Е.В. \_\_\_\_\_

**К акту прилагаются:**

- справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (оформляется в течение 3 суток) (от...№...)
- приказы администрации муниципального образования, образовательного учреждения (о введении ограничительных мероприятий) (от...№...)

«08» августа 20 13г.

- 1) Установить на объекте инженерную охрану;
- 2) Оборудовать объект средствами видеонаблюдения.

Акт составлен «08» августа 2013 г.

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 52**  
(полное наименование образовательного учреждения в Свердловской области)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
<b>Характеристика образовательного учреждения</b>			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица		Устав утвержден Приказом МОУО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 14 декабря 2012 года № 268 Изменения и дополнения в устав МАДОУ ЦРР – детский сад 52 утверждены МОУО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 01 апреля 2013 года № 73 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 007281966 от 09.04.2013 года Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 005870770
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) недвижимого имущества	на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению	Договор о закреплении имущества на право оперативного управления от 01 февраля 2006 года
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)		Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 66 АЕ 838050 от 21.03.2013 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием детского сада 66 АЕ 838049 от 21.03.2013
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации		Лицензия № 16977 выдана <u>Министерство общего и профессионального образования Свердловской области</u> 04.02.2013 года на какой срок: <u>бессрочно</u>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>имеется ли приложение (приложения) <u>имеется</u>  Данные, указанные в лицензии, <u>соответствуют Уставу</u>  <u>Виды реализуемых образовательных программ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности</li> <li>• основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (дети с нарушениями речи)</li> <li>• основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (дети с нарушениями физического и психического развития)</li> <li>• основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития воспитанников по физическому и социально-личностному направлению</li> <li>• общеобразовательная программа дополнительного образования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> <li>- социально-педагогическая;</li> <li>- художественно-эстетическая;</li> <li>- физкультурно-спортивная.</li> </ul> </li> </ul>
5.	Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на новый <u>2013-2014 учебный год</u>		имеется, планируемая дата утверждения: август 2013 года на установочном педсовете
6.	Численность обучающихся в образовательном учреждении <i>(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)</i>		251
7.	Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	<p>1) по штатному расписанию:</p> <p>2) по факту:</p>	<p><u>По штатному расписанию:</u> 76,75. Из них:  Администрация – 1  Старший воспитатель - 1  Воспитатели – 20,75  Музыкальный руководитель – 3,5  инструктор по физической культуре – 1,75  учитель-логопед – 3,5  учитель-дефектолог- 0,5  педагог-психолог – 1,5  Иные работники – 43,25</p> <p><u>По факту:</u>  Администрация – 1  Старший воспитатель - 1  Воспитатели – 20,75</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) наличие вакансий (указать)	Музыкальный руководитель – 3,5 инструктор по физической культуре – 1,75 учитель-логопед – 3,5 учитель-дефектолог- 0,5 педагог-психолог – 1,5 Иные работники – 42,75 <u>Вакансия:</u> рабочий по обслуживанию здания – 0,5 ставки
<b>Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса</b>			
8.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения	Акты технического контроля	акт проверки и обследования системы отопления МАДОУ ЦРР детский сад 52 от 07.08.2013
9.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		<u>Необходимо дополнительно:</u> столы детские с регулируемыми ножками – 30 штук (из расчёта 2 ребенка за одним столом, требования СанПиН 2.4.1.2660-10 с изменениями) кровать детская – 25 штук стулья детские с регулируемыми ножками- 20 штук  <u>Замена:</u> Стулья детские с регулируемыми ножками – 80 штук Шкафчики детские раздевальные – 100 штук Полотенечные шкафчики – 100 штук Стеллаж для горшков – 2
10.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	
11.	Условия для занятий физической культурой и спортом	1) наличие и готовность физкультурного/спортивного зала; 2) наличие спортивного оборудования; инвентаря по норме; 3) состояние оборудования и	1) физкультурный зал – имеется, готов; акт приемки физ. зала и спортивного оборудования от 07.08.2013 года 2) наличие спортивного оборудования - 90% оснащенности; инвентарь - норма; 3) состояние оборудования и инвентаря – готово, проверено на прочность, соответствует требованиям СанПиН

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		инвентаря; 4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования 5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки, 6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках	2.4.1.2660-10 с изменениями, акт приемки физ. зала и спортивного оборудования от 07.08.2013 года 4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования (3: в физ.зале, спортивной и прогулочной площадке) от 07.08.2013 5) наличие и состояние спортивной площадки - имеется, спортплощадка готова, акт проверки оборудования на спортивных и прогулочных площадках от 07.08.2013 6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 15.04.2013
12.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерские отсутствуют
<b>Пожарная безопасность образовательного учреждения</b>			
13.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	Предписание/Акт 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Плановая проверка 18.10.2013г. Предписание № 183/1/45 от 18.10.2012. Нарушение «Сотрудники детского сада не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума», срок устранения до 14.01.2013г. Внеплановая проверка 17.01.2013г.: контроль исполнения предписания государственного пожарного надзора об устранении нарушений ПБ. Пункты предписания выполнены, сотрудники в количестве 16 человек прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.
14.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в учреждении;	1) Медведева Т.М., заведующий – удостоверение № 1579 от 07.12.2011 года 2) Черноус Н.С., заведующий хозяйством, ответственный за пожарную безопасность в МКДОУ

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	№ 52 – удостоверение № 1581 от 07.12.2011 года 3) Крючкова Г.А., старший воспитатель – удостоверение № 1580 от 07.12.2011 года 4) Обучение сотрудников пожарному минимуму – декабрь 2012 года, 16 человек 5) Обучение воспитанников правилам пожарной безопасности в соответствии с содержанием рабочих программ педагогов для каждой возрастной группы 6) Дата последней эвакуации – 27 мая 2013 года, периодичность – 2 раза в год (сентябрь, май)
15.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности	1) Огнетушитель - 15 шт. - <u>достаточно</u> 2) Журнал учёта средств: <u>имеется</u> 3) Проверка средств: <u>06.05.2013 года</u>
16.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации), 3) наличие ответственного лица, 4) договор на обслуживание (наименование организации) 5) наличие иных систем пожарной автоматики, договор, соглашение (наименование организации)	1) АПС имеется, исправна, последняя дата проверки 02.07.2013 2) Вывод АПС, системы оповещения: система ОКО, отдел Государственного пожарного надзора г. Красноуфимска и Красноуфимского района 3) Ответственное лицо за обслуживание АПС: Назаров М.Г., сотрудник ООО «Сигнал» 4) Договор на обслуживание: <u>ООО «Сигнал», дата заключения 10.01.2012г. № 47, дополнительное соглашение от 10.01.2013г.</u> Иные системы пожарной автоматики: отсутствуют
17.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет)	Соответствие путей эвакуации требованиям ППБ <u>да</u>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
18.	Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования)		Договор на выполнение комплекса электроизмерительных работ и работ по испытаниям защитных средств от 20.06.2013 протокол № 144, технический отчет от 22.07.2013 протокол № 221
19.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения		<u>Внутреннее</u> противопожарное водоснабжение: пожарные краны – 9, огнетушители – 15, акт проверки от 07.08.2013 года
20.	Наличие Декларации пожарной безопасности	Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора	Зарегистрировано: отделом Государственного пожарного надзора г. Красноуфимска и Красноуфимского района Главного управления МЧС России по Свердловской области 16 апреля 2010 года № 09 591 165-11-14
<b>Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>			
21.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Предписание/Акт 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	Предписание/Акт - отсутствуют
22.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении;	1). Обучение руководителя – <u>не проводилось</u> 2). Наличие обученного - <u>нет</u> 3). Обучение сотрудников санитарному минимуму – в период с мая по июнь 2013 года по графику,



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся	установленному Отделом Роспотребнадзора 4). Обучение воспитанников гигиеническим навыкам – в режимных моментах и в организованной образовательной деятельности в соответствии с содержанием рабочих программ педагогов для каждой возрастной группы
23.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью, 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания, наименование организации - договоры на поставку продуктов питания с кем заключен 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся), 6) паспортизация пищеблока	1) Пищеблок – 58,4 кв.м. 2) Оснащенность оборудованием и столовой мебелью – 80% 3) Технический контроль соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам - <u>не проводился, финансирование – только на ремонт технологического оборудования</u> 4) Договоры на поставку продуктов питания от 01.07.2013г. на период с июля по сентябрь 2013 года: - ИП Глазырин А.А. Договор «Поставка молока и молочных продуктов» - ИП Голенищева И.В. Договор «Поставка мясных продуктов» Договора: - ИП Голенищева И.В. – свежие фрукты, крупы, макаронные изделия, овощи переработанные, овощи свежие, бакалея, кондитерские изделия - ООО «Галс» - хлеб и хлебобулочные изделия - ИП Галимов М.С. – картофель свежий - ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов» - соки 5) горячее питание - 100% 6) Паспорт пищеблока по состоянию на 01.12.2012 года
24.	Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный (в групповых помещениях, муз зале, физкультурном зале) – 12 шт., фотокаталитический обеззараживатель воздуха «Аэролайф» - 1
25.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие мед.кабинета (если	1) медицинский блок: процедурный кабинет, кабинет

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>иное – указать);            2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание);            3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>приема, изолятор, туалет            2) Договор с ГБУЗ «Красноуфимская ЦРБ» о безвозмездном оказании услуг № 140 от 01.01.2013 г.            Лицензия № ЛО-66-01-001718 от 12.02.2013            3) Мед. персонал: фельдшер – 1, медсестра - 2</p>
26.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении)</p>		<p>Протокол лабораторных испытаний № 3526 д от 31.07.2013 проба «Вода из разводящей сети» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.</p>
27.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком</p>		<p>Кожвендиспансер – февраль-март 2013 года            Исследования на яйцеглист – 11-13 июня 2013 года (по графику) согласно требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 с изменениями            Флюорография – по графику 1 раз в год</p>
<b>Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения</b>			
28.	<p>Наличие предписаний правоохранительных органов</p>	<p>Акт проверки            1) количество неустраненных нарушений;            2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;            3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);            4) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>Предписания – отсутствуют            Акт обследования от 21 мая 2013 года (инспектор ГООО ПОО, электромонтер, заведующая ДОУ).            Рекомендации:            1. Установить на объекте лицензированную физическую охрану            2. Оборудовать объект средствами видеонаблюдения с выводом на пост охраны и на записывающее устройство</p>
29.	<p>Ограждение учреждения</p>	<p>1) наличие ограждения;            2) состояние ограждения</p>	<p>Ограждение: сетка-рабица, соответствует требованиям</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
30.	Обучение антитеррористической безопасности	1) назначение ответственного в учреждении; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	1). Назначение ответственного в МАДОУ ЦРР – детский сад 52: Черноус Н.С, зав. хозяйством, приказ №1/17 от 09.01.2013 года 2). Обучение сотрудников: инструктаж по порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и террористических действий – 1 раз в год 3). Обучение воспитанников антитеррористической безопасности – в режимных моментах и в организованной образовательной деятельности в соответствии с содержанием рабочих программ педагогов для каждой возрастной группы
31.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного	нет
32.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (наименование организации); 3) назначение ответственного в учреждении; 4) договор на обслуживание (наименование организации) 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры) 6) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) КТС имеется, исправна, дата последней проверки: 19.07.2013г. 2) Вывод КТС: пульт ФГУП «Охрана» 3) Ответственный: сотрудник ФГУП «Охрана» Морозов В.А., завхоз Черноус Н.С. 4) Договор № 663/К на техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации с ФГУП «Охрана» от 01.01.2013
33.	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож), заключен договор (наименование организации) 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож),	Физическая охрана - <u>нет</u> В дневное время – уборщик помещений В ночное время – согласно штатному расписанию предусмотрено 4 сторожа (дежурство по 2 человека)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		заключен договор (наименование организации)	
34.	Наличие освещения по периметру	наличие исправность	Имеется, 5 светильников в рабочем состоянии
35.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения	паспорт разработан, согласован в подразделениях: - ГУ МВД России по Свердловской области (дата), - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата), - УФБС России по Свердловской области (дата)	Паспорт разработан 12.07.2012, изменения и дополнения в Паспорт от 03.06.2013, согласованы: ГО и ЧС го Красноуфимск – 11.06; ММО МВД России по Свердловской области - 19.06; УО – 11.06; УФСБ России по Свердловской области- 04.07.
<b>Информационная безопасность</b>			
36.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности		Акт от _____ № _____ нет
37.	Наличие в ОУ доступа к сети Интернет	- наименование организации (провайдер) - договор	ООО ТГ «Интерра» Договор от 10 декабря 2012 года № КР-21
38.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности		-
39.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		2
40.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	- название и тип контент-фильтра - все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр	не имеется
41.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика		не имеется
42.	Проверка исправности контентной фильтрации		-
<b>Безопасность дорожного движения</b>			
43.	Безопасность школьных перевозок	1) соответствие школьного	Перевозка детей – не осуществляется

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового осмотра (технического и медицинского), договоры (наименование организации) 4) дата последнего техосмотра, 5) стаж работы водителя, обучение	
44.	Численность подвозимых обучающихся		-
45.	Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения		Знакомство воспитанников с ПДД в режимных моментах и в организованной образовательной деятельности в соответствии с содержанием рабочих программ педагогов для каждой возрастной группы
46.	Наличие класса «Светофор»		нет
47.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		15
48.	Обеспечение безопасности подъездных путей	Наличие знаков дорожного движения около учреждения	знак «Проезд запрещен»
<b>Охрана труда</b>			
49.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении	ФИО ответственного, должность	Булатова Ирина Владимировна, инженер по охране труда
50.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении		План работы по ОТ - имеется Мероприятия по профилактике детского травматизма включены в содержание годового плана методической работы МАДОУ 52
51.	Наличие инструкций по охране труда		

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
52.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Имеется
53.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	периодичность	Инструктаж по вопросам ОТ – 2 раза в год
54.	Состояние аттестации рабочих мест на начало 2013-2014 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1. Количество рабочих мест, всего: 23 2. Количество аттестованных рабочих мест: 23 3. Количество неаттестованных рабочих мест: нет 4. Планируемые сроки следующей аттестации: июнь 2014 года
<b>Ремонтные работы</b>			
55.	Проведение капитального ремонта		нет
56.	Проведение ремонтных работ		<p><b>В течение 2012-2013 учебного года:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кладка плитки в помещении туалета гр. № 4</li> <li>• вывоз мусора с территории – 3 машины</li> <li>• субботник на участках, территории детского сада, за территорией по периметру ограждений.</li> <li>• стирка ковров и дорожек</li> </ul> <p><b>Ремонтные работы ИЮЛЬ (2 недели) 2013 года:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Покраска оконных блоков с внешней стороны здания (170 окон)</li> <li>• Косметический ремонт лестничных маршей (3), холлов 1 и 2 этажей</li> <li>• Демонтаж деревянной обивки тамбура у центрального входа, ремонт</li> <li>• Ремонт и замена сантехники: установка дополнительных унитазов, биде для мытья горшков в группах ясельного возраста, установка раковины для мытья рук в прачечном отделении</li> <li>• Косметический ремонт в помещениях групп: № 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13</li> <li>• Ремонт в кладовой продуктов, замена стеллажей</li> <li>• Косметический ремонт в помещении для обработки сырых овощей</li> <li>• Ремонт тамбуров (кабинет педагога-психолога, прачечная)</li> </ul>