

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства общего и  
профессионального образования  
Свердловской области  
от 19.06.2012 г. № 403-и

**Муниципальный орган управления образованием  
Управление образованием городского округа Красноуфимск  
Акта готовности  
образовательного учреждения к 2012 – 2013 учебному году**

Полное наименование образовательного учреждения (ОУ):  
(в соответствии с уставом ОУ)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного  
вида № 52

Год постройки здания 1987

Юридический и фактический адрес:  
(в соответствии с уставом ОУ)

623300, Свердловская область, город Красноуфимск, Улица Берёзовая, 8

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон

Медведева Татьяна Михайловна, (8343 94) 9-24-58

В соответствии с Постановлением главы городского округа Красноуфимск от 05 июня 2012 года  
№ 543

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

проведена проверка готовности ОУ комиссией в составе:

---

от городского округа Красноуфимск	<b>Ладейщиков Ю.С.</b> , председатель комиссии, заместитель Главы ГО Красноуфимск по социальной политике
	<b>Тисленко В.И.</b> , председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму
	<b>Стамиков В.Б.</b> , начальник Управления культуры
от Управления образованием	<b>Фрицко Ж.С.</b> , зам председателя комиссии, начальник Управления образованием
	<b>Шадряна Л.А.</b> , начальник ХЭС МО Управления образованием
	<b>Цыганов И.С.</b> , инженер по ОТ ХЭС МО Управления образованием
от государственного санитарно-эпидемиологического надзора	<b>Токарев С.А.</b> , начальник Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию)
от государственного пожарного надзора	<b>Варенцов А.Ю.</b> , начальник ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ (по согласованию)
ОУУП и ПДН ММО МВД России “Красноуфимский”	<b>Мальцев М.И.</b> , начальник (по согласованию)
от ГО и ЧС вневедомственная охрана	<b>Кардашин С.Н.</b> , главный специалист <b>Башкирцев В.А.</b> , начальник (по согласованию)
от ТКДН и ЗП	<b>Башкирцев Е.В.</b> , председатель (по согласованию)

от Управления муниципальным имуществом

Ардашева Е.С., и.о. начальника отдела ОМС  
УМИ ГО Красноуфимск

**Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения**  
(учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, причины, срок и условия повторной приемки):

Председатель комиссии Магеев И.С.

Члены комиссии (ФИО, подпись)

Вахрушев Е.А. Вад Вареник С.Н. Вад

Пудякова Ю.В. Вад Шадрина Л.И. Вад

К акту прилагаются:

- справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (оформляется в течение 3 суток) -
- приказы администрации муниципального образования, образовательного учреждения (о введении ограничительных мероприятий) -

«    »                      20    г.

Акт составлен «02» августа 2012 г.

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 52**  
(наименование образовательного учреждения)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательного учреждения			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица		Устав утверждён Приказом по МОУО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 30 августа 2011 года № 148 Свидетельство серия 66 № 006666070 от 15.09.2011 года
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) собственности учредителя	на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению	Договор о закреплении имущества на право оперативного управления от 01 февраля 2006 года
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)		Свидетельство 66 АД 529506 от 23.09.2010 года
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации		<u>Лицензия № 16247</u> выдана: <u>Министерство общего и профессионального образования Свердловской области</u> <u>15.06.2012 года</u> на какой срок: <u>бессрочно</u> имеется ли приложение (приложения) <u>имеется</u> Данные, указанные в лицензии, <u>соответствуют Уставу</u> <u>Виды реализуемых образовательных программ:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности</li> <li>• основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (дети с нарушениями речи)</li> <li>• основная общеобразовательная программа дошкольного образования</li> </ul>

			в группах компенсирующей направленности (дети с нарушениями физического и психического развития) № и дата свидетельства об аккредитации: <u>АА 145640 от 07 декабря 2007 года</u>
5.	Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2012/2013 учебный год		имеется, планируемая дата утверждения: август 2012 года на установочном педсовете
1	2	3	4
6.	Численность воспитанников в образовательном учреждении (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)		267 воспитанников
7.	Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	По штатному расписанию: 76,75. Из них: Администрация – 1 Старший воспитатель - 1 Воспитатели – 20,75 Музыкальный руководитель – 3,5 инструктор по физической культуре – 1,75 учитель-логопед – 3,5 учитель-дефектолог- 0,5 педагог-психолог – 1,5 Иные работники – 43,25 По факту: Администрация – 1 Старший воспитатель - 1 Воспитатели – 20,75 Музыкальный руководитель – 3,5 инструктор по физической культуре – 1,75 учитель-логопед – 3,5 учитель-дефектолог- 0,5 педагог-психолог – 1,5 Иные работники – 41,75  Вакансия: дворник – 1 ставка рабочий по обслуживанию здания – 0,5 ставки
<i>Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса</i>			

8.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- канализации,</li> <li>- отопления,</li> <li>- водоснабжения</li> </ul>	<p>Акты технического контроля</p> <p>от _____ № _____</p> <p>от _____ № _____</p> <p>от _____ № _____</p>	<p>Акты технического контроля</p> <p>от _____ № _____</p> <p>от _____ № _____</p> <p>от _____ № _____</p>
9.	<p>Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>		<p><u>Необходимо дополнительно:</u></p> <p>столы детские с регулируемыми ножками – 30 штук (из расчёта 2 ребенка за одним столом, требования СанПиН 2.4.1.2660-10 с изменениями)</p> <p>кровать ясельная – 15 штук</p> <p><u>Замена:</u></p> <p>Стулья детские с регулируемыми ножками – 80 штук</p> <p>Шкафчики детские раздевальные – 100 штук</p> <p>Полотенечные шкафчики – 100 штук</p> <p>Стеллаж для горшков – 4</p>
1	2	3	4
10.	<p>Условия для занятий физической культурой и спортом</p>	<p>1) наличие и готовность физкультурного/спортивного зала;</p> <p>2) наличие спортивного оборудования;</p> <p>инвентаря по норме;</p> <p>3) состояние оборудования и инвентаря;</p> <p>4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от _____ № _____,</p> <p>5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки,</p> <p>6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах,</p>	<p>1) физкультурный зал – имеется, готов;</p> <p>2) наличие спортивного оборудования - 90% оснащенности; инвентарь - норма;</p> <p>3) состояние оборудования и инвентаря – готово, проверено на прочность, соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 с изменениями</p> <p>4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 30.07.2012 № 1,</p> <p>5) наличие и состояние спортивной площадки - имеется, готова</p> <p>6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 30.07.2012 № 2</p>

		спортивных площадках от №	
11.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерские отсутствуют
<i>Пожарная безопасность образовательного учреждения</i>			
12.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	Предписание/Акт от № ___ ; 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписание № 145 от 3 октября 2008 года Неустраненные нарушения – замена двери в щитовую на металлическую, срок установки двери – сентябрь 2012 года
1	2	3	4
13.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	1) Медведева Т.М., заведующая – удостоверение № 1579 от 07.12.2011 года 2) Черноус Н.С., ответственный за пожарную безопасность в МКДОУ № 52 – удостоверение № 1581 от 07.12.2011 года 3) Крючкова Г.А., старший воспитатель – удостоверение № 1580 от 07.12.2011 года 4) Обучение воспитанников правилам пожарной безопасности в соответствии с содержанием рабочих программ педагогов для каждой возрастной группы 5) Дата последней эвакуации – май 2012 года, периодичность – 2 раза в год (сентябрь, май)
14.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности	1) Огнетушитель - 14 шт. - <u>достаточно</u> 2) Журнал учёта средств: <u>имеется</u> 3) Проверка средств: <u>10.05.2012 года</u>

15.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации), 3) наличие ответственного лица, 4) договор на обслуживание (наименование организации) от _____ № _____ 5) наличие иных систем пожарной автоматики, договор, соглашение (наименование организации) от _____ № _____	1) АПС имеется, исправна, последняя дата проверки 12.07.2012 2) Вывод АПС, системы оповещения: система ОКО, отдел Государственного пожарного надзора г. Красноуфимска и Красноуфимского района 3) Ответственное лицо за обслуживание АПС: Назаров М.Г., сотрудник ООО «Сигнал» 4) Договор на обслуживание: <u>ООО «Сигнал», дата заключения 10.01.2012г. № 47</u> 5) Иные системы пожарной автоматики: отсутствуют
1	2	3	4
16.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет)	Соответствие путей эвакуации требованиям ППБ <u>да</u>
17.	Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования)	Документ от _____ № _____	Договор на выполнение комплекса электроизмерительных работ и работ по испытаниям защитных средств от 14.06.2012 № 148, технический отчет от 26.07. 2012 года
18.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	внутреннее, наружное	<u>Внутреннее</u> противопожарное водоснабжение: пожарные краны – 9, акт проведения технического обслуживания и проверки пожарных кранов от 30 июля 2012 года № 6. <u>Наружное</u> противопожарное водоснабжение: пожарный гидрант, сводный акт ГПС от 31.07.2012 года, необходима прочистка слива.
19.	Наличие Декларации пожарной безопасности	Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от _____ № _____	Зарегистрировано: отделом Государственного пожарного надзора г. Красноуфимска и Красноуфимского района Главного управления МЧС России по Свердловской области

*Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия*

20.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p>Предписание/Акт от _____ № ____;</p> <p>1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;</p> <p>2) количество устраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений;</p> <p>4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>6) отчеты об устранении нарушений</p>	Предписание/Акт - отсутствуют
1	2	3	4
21.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя учреждения;</p> <p>2) наличие обученного ответственного в учреждении;</p> <p>3) обучение сотрудников;</p> <p>4) обучение обучающихся</p>	<p>1). Обучение руководителя – <u>не проводилось</u></p> <p>2). Наличие обученного - <u>нет</u></p> <p>3). Обучение сотрудников санитарному минимуму – в период с мая по август 2012 года по графику, установленному Отделом Роспотребнадзора</p> <p>4). Обучение воспитанников гигиеническим навыкам – в режимных моментах и в организованной образовательной деятельности в соответствии с содержанием рабочих программ педагогов для каждой возрастной группы</p>



22.	Организация питания воспитанников	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью,</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от _____ № _____;</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания от _____ № _____, наименование организации _____, - договоры на поставку продуктов питания от _____ № _____, с кем заключен _____,</p> <p>5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся),</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) Пищеблок – 58,4 кв.м.</p> <p>2) Оснащенность оборудованием и столовой мебелью – 80%</p> <p>3) Технический контроль соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам - <u>не проводился, финансирование – только на ремонт технологического оборудования</u></p> <p>4) Договоры на поставку продуктов питания от 01.08.2012г. на период с августа по сентябрь 2012 года:  - ИП Глазырин А.А. Контракт «Поставка молока и молочных продуктов»  - ИП Байдия С.Н. Контракт «Поставка мясных продуктов»  Договора:  - ИП Голенищева В.А. – свежие фрукты, крупы, макаронные изделия, овощи переработанные, бакалея, кондитерские изделия -  - ООО «Гале» - хлеб и хлебобулочные изделия  - ИП Галимов М.С. – картофель свежий  - ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов» - соки  - ИП Черемнов А.А. – свежие овощи</p> <p>5) горячее питание - 100%</p> <p>6) Паспорт пищеблока по состоянию на 01.12.2011 года</p>
23.	Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный (в групповых помещениях, муз зале, физкультурном зале) – 12 шт., фотокаталитический обеззараживатель воздуха «Аэролайф» - 1
1	2	3	4
24.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на</p>	<p>1) медицинский блок: процедурный кабинет, кабинет приема, изолятор, туалет</p> <p>2) Договор с ГБУЗ «Красноуфимская ЦРБ» о безвозмездном оказании услуг № 284 от 01.01.2012 г.</p> <p>3) Мед. персонал: фельдшер – 1, медсестра - 2</p>

		обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом	
25.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении)		Протокол лабораторных испытаний № ____ от ____ 2012 проба «Вода из разводящей сети» _____ требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
26.	Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком		Кожвендиспансер – март 2012 года Исследования на яйцеглист – до октября 2012 года (по графику после очередных отпусков) согласно требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 с изменениями Флюорография – по графику 1 раз в год
<i>Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения</i>			
27.	Наличие предписаний правоохранительных органов	Акт проверки от ____ № ____, 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписания - отсутствуют
28.	Ограждение учреждения	1) наличие ограждения; 2) соответствие требованиям	Ограждение: сетка-рабица, соответствует требованиям
1	2	3	4
29.	Обучение антитеррористической безопасности	1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного	1). Обучение руководителя и наличие обученного ответственного в МКДОУ 52 - _____ нет 2). Инструктаж по порядку действий при возникновении

		ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся	чрезвычайных ситуаций и террористических действий – 1 раз в полгода 3). Обучение воспитанников антитеррористической безопасности – в режимных моментах и в организованной образовательной деятельности в соответствии с содержанием рабочих программ педагогов для каждой возрастной группы
30.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного	нет
31.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) куда выведена КТС (наименование организации); 3) наличие ответственного; 4) договор на обслуживание (наименование организации) от _____ № _____; 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры)	1) КТС имеется, исправна, дата последней проверки: 24.07.2012г. 2) Вывод КТС: пульт ФГУП «Охрана» 3) Ответственный: сотрудник ФГУП «Охрана» Морозов В.А., завхоз Черноус Н.С. 4) Договор № 663/11 на оказание охранных услуг и техническое обслуживание с ФГУП «Охрана» от 22.12.2011
32.	Организация физической охраны	1) днем (наименование организации), договор (наименование организации) от _____ № _____; 2) ночью (наименование организации), договор (наименование организации) от _____ № _____	Физическая охрана - <u>нет</u>
33.	Наличие освещения по периметру		Имеется, 5 светильников в рабочем состоянии
34.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения	Паспорт разработан, согласован в _____	Паспорт разработан 12.07.2012, согласован: ЧС и ГО -16.07; УО – 16.07; МВД «Красноуфимский» - 17.07; отделение УФСБ РФ по Свердловской области- 17.07
35.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	Акт от _____ № _____	нет

1	2	3	4
36.	Установка и проверка исправности контентной фильтрации	Акт от _____ № _____	нет
<i>Безопасность дорожного движения</i>			
37.	Безопасность школьных перевозок	1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового осмотра (технического и медицинского), договоры (наименование организации) от _____ № _____; 4) дата последнего техосмотра _____, 5) стаж работы водителя, _____, обучение _____	Перевозка детей - <u>нет</u>
38.	Численность подвозимых обучающихся		нет
39.	Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения		Знакомство воспитанников с ПДД в режимных моментах и в организованной образовательной деятельности в соответствии с содержанием рабочих программ педагогов для каждой возрастной группы
40.	Наличие класса «Светофор»		нет
41.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		15
42.	Обеспечение безопасности подъездных путей	Наличие знаков дорожного движения около учреждения	знак «Проезд запрещен»
<i>Охрана труда</i>			
43.	Приказ об ответственном лице за охрану труда	от _____ № _____ ФИО ответственного _____, должность _____	Приказ от 10.01.2012 № 1/8 - ОД Ответственное лицо за ОТ: Булатова Ирина Владимировна, инженер по охране труда

1	2	3	4
44.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении		План работы по ОТ - имеется Мероприятия по профилактике детского травматизма включены в содержание годового плана методической работы МКДОУ 52
45.	Состояние аттестации рабочих мест на начало _____ учебного года	1) количество рабочих мест, всего _____; 2) количество аттестованных рабочих мест _____; 3) количество неаттестованных рабочих мест _____, планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест, всего -26 ; 2) количество аттестованных рабочих мест - 22; 3) количество неаттестованных рабочих мест – 4 (инженер по охране труда, техник – электрик, младший воспитатель, заведующий хозяйством), Планируемые сроки аттестации - декабрь 2012 года (по неаттестованным местам), 2014 год – последующая аттестация
<i>Ремонтные работы</i>			
46.	Проведение капитального ремонта		нет
47.	Проведение ремонтных работ		В течение 2011-2012 учебного года: замена линолеума в музыкальном зале, ремонт системы водоснабжения и канализации (выборочно), замена стёкол на огнеупорное стекло по путям эвакуации. ИЮЛЬ 2012 года: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Установка дверей с доводчиками на лестничные марши – 6 штук, в гр. № 3 согласно проекту (рекомендации к Пожарной декларации)</li> <li>• Покрытие негорючей краской пола на лестничных маршах (3)</li> <li>• Ремонт запасных выходов со 2 этажа (цементирование пола балконов, покраска лестниц - 5)</li> <li>• Демонтаж не распашных решёток на окнах 1 этажа</li> <li>• Ремонт прачечного отделения: замена ванны и смесителя, покраска стен, потолков</li> <li>• Ремонт в помещениях медицинского блока: покраска окон, плинтусов, стен, замена линолеума, установка вентилятора</li> <li>• Ремонт в спортивном зале: потолок, стены, окна</li> <li>• Ремонт в помещении группы «Особый ребёнок»: потолок, стены, окна, двери, замена линолеума</li> <li>• Косметический ремонт в помещениях групп № 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13</li> </ul>